

• Alena Horešová, s. r. o.
• Turá Lúka 33
907 01 Myjava
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
	OU-TN-OSZP2-2022/010650-002	JUDr.Rajniček/kl.688	22. 02. 2022

Vec

Stavba „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Dňa 11. 02 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej „OU Trenčín“) doručená žiadosť spoločnosti DDK SLOVAKIA, spol. s r. o. so sídlom Železničná 363, 905 01 Senica, IČO: 31 417 221 zastúpená na základe splnomocnenia Ing. Alenou Horešovou, s r. o. so sídlom Turá Lúka 33, 907 03 Myjava, IČO: 46 282 564, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre pripravovanú stavbu (činnosť) „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ .

Miesto stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie sa nachádza v k. ú. Chvojnica na parcelách č. KN-E 21041 (LV 3066) na podklade KN-C 21039/1 a KN-E 21041 (LV 3066) na podklade KN-C 20986/3 (ďalej "predmetné pozemky"). Súčasťou areálu bude obslužná komunikácia a areálové inžinierske siete. Domy budú jednopodlažné s podkrovím.

Predložená projektová dokumentácia predmetnej stavby „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, ktorú vypracoval Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD. autorizovaný architekt (1404AA), rieši výstavbu 4 rekreačných domov na severnom okraji obce Chvojnica, ktoré budú umiestnené v samostatnom areáli.

V obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, splaškové odpadové vody z rekreačných domov budú odvádzané do vodotesných žump. Zásobovanie úžitkovou vodou bude zabezpečené individuálnymi vrtanými studňami predpokladanej hĺbky 15 m. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené formou dovozu balenej vody vo fľašiach. Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch budú odvádzané voľne na terén, do akumuláčnych nádrží a následne využívané na zavlažovanie, prípadne do vsakovacích šácht s filtračnou vrstvou. Vody z povrchového odtoku z komunikácie budú odvádzané podpovrchovým vsakovaním v kombinácii vsakovacej priehlbne a vsakovacej ryhy.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva k predloženej projektovej dokumentácii stavby „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421327411671	oszp.tn@minv.sk		00151866

Na základe predloženej projektovej dokumentácie sa vplyv navrhovanej činnosti /stavby „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá. Nedôjde ani k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvarov povrchovej vody, nakoľko útvary povrchovej vody sa v danej lokalite nenachádzajú. Vodný tok Chvojnica sa nachádza cca 300 m od lokality.

Na základe vyššie uvedeného pre navrhovanú činnosť „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“, nie je pred povolením činnosti potrebná výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

Sprievodná projektová dokumentácia Vám bude doručená poštou.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registrátúrne číslo záznamu: 0017875/2022

Vec: Stavba „4 rekreačné domy v lokalite Dlhá Lúka“ – záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	23.02.2022 08:19	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Nie		