



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prešov
22.03.2023	OU-PO-OSZP2-2023/027679-002	Ing. Anna Mačejovská	19. 06. 2023

Vec

Mostný objekt - prístup k pozemku parc. číslo 344/1, katastrálne územie Andrejová  
- záväzné stanovisko § 16a vodného zákona

Dňa 22. 03. 2023 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) doručená žiadosť žiadateľky Ivana Kolegová, Hlavná 117, Malcov, 086 06 Malcov (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka pre stavbu „Mostný objekt - prístup k pozemku parc. číslo 344/1, Andrejová“, (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia február 2022, ktorú vypracoval vo februári 2022, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Medoň, Alexandra Matušku 6414/12,080 01 Prešov, č. osvedčenia 5733\* I2, (ďalej len „PD“) a súhlasné stanovisko k PD Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Povodie Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov IČO 36022047 č. CS SVP OZ KE 21/2020/288 zo dňa 27. 08. 2020 potvrdené stanoviskom č. CS SVP OZ KE 1720/2022/152 zo dňa 1.6.2022(ďalej len „stanovisko SVP“). Žiadateľ je zároveň stavebníkom.

Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe údajov z PD a stanoviska SVP pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vydáva toto

záväzné stanovisko:

Navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona. Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421517082328	oszp.po@minv.sk		00151866

Navrhovaná činnosť je situovaná v intraviláne obce Andrejová. Stavba rieši napojenie pozemku p. č. KN-C č. 344/1 na cestu III/3517 za pomoci premostenia vodného toku Andrejovský potok. Parcela je svahovitá s miernym klesaním k vodnému toku. Stavba je umiestnená na pozemku v zastavanej časti obce Andrejová, kde existuje už zástavba pri ceste III/3517.

Andrejov potok je drobný vodný tok ID 4-30-09-1573 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., s plochou povodia 7,3 km<sup>2</sup>. Premostenie zabezpečuje prístup k parcele č. parc. číslo 344/1 je v rkm 4,950. V danom úseku je neupravený. Základové podpory hrúbky 1 000 mm budú uložené mimo priečny profil toku. Následne bude vybudovaný driek opory z betónových DT400 tvárnic. spodná hrana mostovky bude osadená 2 000 mm nad hladinou vody pri úrovni prietoku Q100 -30 m<sup>3</sup>.s-1.

Navrhovaný vjazd a mostný objekt bude umiestnený cez Andrejovský potok v katastrálnom území Andrejová, okres Bardejov, osadený na parcele 392/5 a 398. Stavby sa nachádza cca v km 4,590 cesty III/3517. Vjazd má šírky 4,00m a celkovú dĺžku cca 15,0m vrátane premostenia. Polomery napojenia vjazdu sú R=4,0m. Pozemok investora bude napojený na cestu III/3517 prostredníctvom účelovej komunikácie šírky min 4,00m a nového mostného objektu. Bočnými oporami pre komunikáciu je obrubník 150x250x500 resp.150x250x1000 bez skosenia uložený do betónového lôžka C16/20.

Správcom cesty III/3517 v predmetnom úseku je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov, vlastníkom cesty je Prešovský samosprávny kraj. Cesta III/3517 je v predmetnom úseku riešená ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia. Podľa portálu www.ssc.sk sú charakteristiky komunikácie III/3517 v dotknutom úseku nasledovne:

- dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia
- pasportizačná šírka 6,00m
- šírka vozovky 5,50 metra
- spevnená krajnica 2 x 0,25 metra
- nespevnená krajnica 2 x 0,25 metra

Orientačný postup výstavby

Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:

- presné vytyčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych,
- zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky v prípade potreby,
- výkopom po úroveň zemnej pláne,
- osadenie obrubníkov,
- zrealizovaním konštrukcie vjazdu,
- úprava nespevnenej krajnice,
- odstránenie dočasného dopravného značenia,
- odovzdanie stavby do užívania.

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby, osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce budú prebiehať cez dennú dobu. Dočasné dopravné značenie nie je súčasťou projektu.

Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k pravostrannému obrubníku a následne do zelene. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny.

Vzhľadom na charakter stavebných prác na rekonštrukcii mosta sa nepredpokladá výrazné zvýšenie nežiaducich účinkov na životné prostredie.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom.

Z dôvodu, že pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej rozsah a spôsob realizácie, nie je predpoklad zmeny ekologického stavu ani ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody, podobne ako aj vlastností útvaru podzemnej vody, orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že jej povaha si nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Keďže zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa na navrhovanú činnosť nebude vyžadovať výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy konštatoval, že žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti.

PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA, LL.M.  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PO-OSZP2-2023/027679-002

Ivana Kolegová, Malcov 117, 086 06 Malcov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1

Okresný úrad Bardejov, , odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1